

Szczecin, 21 wrzesień 2018

ZMS/SU/JM/2018/WEO18E **202529**

GREEN – ART
USŁUGI OGRODNICZE
Luiza Nowak

Ul. Kazimierska 3i/6
71 – 043 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania skweru Misia Wojtka przy ulicy Misia Wojtka w miejscowości Szczecin zlokalizowanego w obrębie oddziaływania linii elektroenergetycznej 110kV.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.09.2018 r. w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania skweru Misia Wojtka zlokalizowanego na działce nr 15/11 przy ulicy Misia Wojtka w Szczecinie, w bezpośrednim oddziaływaniu linii 110 kV ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin informuje, iż opiniuje pozytywnie wskazaną lokalizację (zgodnie z przedłożonym złącznikiem graficznym) z poniższymi uwagami:

1. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność bezpiecznego wykonywania robót na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.
2. Przed przystąpieniem do planowanej budowy (placu zabaw) należy wykonać pomiar pól elektromagnetycznych, celem potwierdzenia wartości dopuszczalnych do przebywania osób powyżej 8 godzin na dobę.
3. Przed przystąpieniem do budowy ww. obiektu należy opracować instrukcję bezpiecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej WN-110kV.
4. Wszelkie prace powodujące przekroczenie bezpiecznych stref w pobliżu linii, należy zgłosić do ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Szczecinie, ul. Malczewskiego 5/7 z miesięcznym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminów wyłączeń ww. linii z CDM.
5. Zabrania się lokalizacji placu montażowego oraz składowania materiałów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii 110 kV, a w szczególności pod przewodami powodując zmniejszenie bezpiecznych

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl


odległości od przewodów roboczych.

6. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy podnośników koszowych, żurawi samojezdnych oraz innego sprzętu zmechanizowanego bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m.
7. Sytuowanie stanowisk pracy podnośników koszowych, żurawi samojezdnych oraz innego sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 15 m, powinno odbywać się po opracowaniu szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV i na polecenie pisemne.
8. Roboty ziemne w pobliżu stanowisk słupowych nie mogą naruszać spójności gruntu grożąc utratą stabilności konstrukcji oraz nie mogą spowodować uszkodzenia uziomu słupa.
9. Po zakończeniu budowy (oddaniu obiektu do użytkowania), należy zobowiązać Inwestora do wykonania pomiarów geodezyjnych z wyrysowaniem profilu kolidującego przęsła dla temp. +80 st. C, zawierającym odległości od krzyżowanych obiektów. Komplet dokumentacji dostarczyć do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin.
10. Metalowe ogrodzenia, poręcze powyżej 2 m, dach, konstrukcja metalowa budynku, zbrojenia żelbetu i inne metalowe przedmioty w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnego przewodu roboczego powinny być uziemione.
11. Przy projektowaniu zieleni należy dobrać takie gatunki roślin, które w wieku dojrzałym nie spowodują naruszenia przestrzeni 5m wokół każdego z przewodów linii elektroenergetycznej.
12. Słupy oświetleniowe rozmieścić w sposób nie wymagający wyłączenia linii WN-110kV dla prac związanych z eksploatacją oświetlenia. W przypadku umieszczenia słupów oświetleniowych w pasie eksploatacyjnym linii WN-110kV należy opracować instrukcję eksploatacji lamp oświetleniowych przy użyciu podnośnika koszowego.
13. W przypadku jakiegokolwiek zmiany w sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu, należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Szczecinie, celem wydania opinii.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z normą PN-98/E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” **nie zaleca się skrzyżowań i zbliżeń z liniami 110 kV obiektów (działek) o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym min. placów zabaw, boisk.** Jednocześnie informujemy, iż podejmując decyzję o zagospodarowaniu działki w bezpośrednim sąsiedztwie linii 110 kV, Inwestor musi się liczyć z faktem, iż spełnienie wymogów określonych w ww. przepisach nie eliminuje całkowicie zagrożeń pochodzących od czynnej linii elektroenergetycznej, lecz jedynie ogranicza je do określonego w nich poziomu.

Uznajemy również, iż Inwestor oraz Jego następcy prawni, podejmą ewentualne decyzje o budowie przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych z pełną wiedzą o istniejących uciążliwościach i zagrożeniach, a jednocześnie ze świadomością, iż w przyszłości nie będą posiadać podstaw do wnoszenia roszczeń prawnych lub materialnych, wobec właściciela linii z tytułu jej oddziaływania na środowisko i otoczenie.

Z poważaniem


ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Utrzymywania Sieci
Kierownik
Zdzisław Górecki

K/o:

1. SU-a/a.