

Oprawy:

- +

1

Moduł LED AR111 18W 4000K
2180lm CRI90
(Lumiverto 33-19-142)
- +

2

panel LED 596x596x11mm 36W
4000K 6550lm CRI80 DIM 9
(Lumiverto 42-40-111)
- +

3

ALS D8 90deg. 21W 4000K
(Lumiverto 43-21-191)
- +

4

Oprawa LED herm 40W 4000K
3200lm 1,2m IP65 IK08
(Lumiverto 87-75-001)
- +

5

oprawa nad lustrem
(Lumiverto Kinkiet 92 led WALL)
- +

6

oprawa ewakuacyjna ledowa typu OWA
power do przykręcenia P=20W
- +

7

oprawa STIP W R 839 3000K 420lm 4W, IP65
- +

8

kinkiety obok lustra 10W
- +

5

numer oprawy wg wykazu jak wyżej

UWAGI

- Instalację elektryczną wykonać przewodami jak podano na rys ne 1
- Przewody prowadzić w ścianach z płyt z wełną w rurkach "peszla "
- Stosować osprzęt: w pom nr 4, 6, 8 - 12 łazience szczelny w/t a w pozostałych melaminowy p/t
- Wtyłatorki w sanitariatach przyłączyć do obwodów oświetlenowych.
- W sanitariatach i natryskach zachować strefy przewidziane dla opraw i gniazd wtyczkowych.
- Dodatkowa ochrona od porażen:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OZNACZENIA

4.

nr obwodu na tablicy RG
- D

D

domofon
- 8

M

wentylator z wyłącznikiem
czasowym
- +

2

gniazda wtykowe 2 x16A/PEN
- +

7


gniazda wtykowe komputera
- +


7

nr policyjny
- +

7

przycisk p-pożarowy,
wstępna lokalizacja



"ARCHIMEDES" architektura, media, design ul. Gronowa 37, 71-085 Szczecin		 ARCHIMEDES architektura, media, design
INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin		
OBJEKT: OŚRODEK REHABILITACJI DLA DZIKICH ZWIERZĄT "DZIKA OSTOJA" SZCZECIN - WIELGOWO, działki Nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8/1, obręb 4009		
RODZAJ OPRACOWANIA:	ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	DATA 01. 2019
TREŚĆ:	RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA	SKALA 1 : 100
PROJEKTANT:	Zygmunt Bajgier, upr. proj. Nr 32/Sz/77 w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie instalacji elektrycznych	NR RYS. 2
WERYFIKATOR:	mgr inż. Stanisław Matuszczak upr. proj. Nr 65/Sz/71 w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych	