

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Dotyczy:

PROJEKT BUDOWLANY
Zmiany do projektu budowlanego „BUDOWA PARKU WOLNOŚCI
W SZCZECINIE PODJUCHACH” - etap III
Branża: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A

Projektant sporządzający informację:

inż. Józef Walczak

Szczecin, czerwiec 2019r.

1. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia terenu parku: posadowienie słupów oświetleniowych parkowych wraz z zasilaniem latarni oświetleniowych.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

- nie dotyczy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGA STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Linie kablowe energetyczne nN. będące pod napięciem.

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. OKREŚLENIE SKALI I ZAGROŻENIA.

1. Upadek z wysokości podczas posadawiania słupów oświetleniowych:

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów z wysokości, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobą postronną. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty.
- Należy ustalić rodzaj pracy, który może być wykonywany przez co najmniej dwie osoby.

2. Porażenie prądem podczas podłączania kabli elektroenergetycznych:

- Wszystkie prace przyłączeniowe kabli energetycznych należy prowadzić w stanie beznapięciowym.

3. Wpadnięcie do rowu kablowego:

- Roboty ziemne przy budowie instalacji oświetlenia zewnętrznego powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
- Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSYPANIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie dotyczy

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I
INNYCH ZAGROŻEŃ.

W czasie montażu nie występuje zagrożenie wybuchem.

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994r. nowelizacja z 2002r. Dz. U, nr 75 poz 676), Art. 20, ust. 1. pkt. 1b, nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Opracował:

inż. Józef Walczak