



1. Czołoch instalacji należy wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego podtynkowego.
2. W miejscach przebiegu przewodów należy zastosować zabezpieczenia mechaniczne osprzętu instalacyjnego podtynkowego.
3. Wyłącznie instalacji szeregowej.
4. Wyłącznie opraw oświetlenia.
5. Gniazda wykładowe w górnym boku montować nad biurkami.
6. Ochrona od porażen prądem elektrycznym przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wg. normy PN-IEC 60364-4-41.

gniazdo wykłowe dla przepływowego podgrzewacza wody 3,5kW, 220V	✓
gniazdo wykłowe dla pojemnościowego podgrzewacza wody 1,5kW, 220 V	✓
gniazdo wykłowe szczeni w pomieszczeniach wilgotnych	✓
gniazdo wykłowe dla odbiorów ogólnych , 220V	✓
gniazdo wykłowe dla odbiorów ogólnych ,380V	✓

[illegible]