



Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa :
- dla szafki oświetleniowej, opraw i tabliczek słupowych "izolacja ochronna"
- dla słupów samoczynne szybkie wyłączanie zasilania

	IMIĘ , NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	PODPIS	CONSTEEL Sp z o.o. ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin tel. (91)8123658 , (91)4239758
Projektował :	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	148/Sn/85		
Sprawdził :	mgr inż. Andrzej Margarski	101/Sn/90		
Inwestor :	Gmina Szczecin, Zakład Usług Komunalnych			
Temat opracowania:	Zasilanie szafki oświetlenia parku ulic Wiosny Ludów i Chopina w Szczecinie			Nr opr/rec. 17/2006 · skala : · Data : 05.2006r
Adres :	Ulice : Grzybowa, Wiosny Ludów działki nr : 31/4, 91/2, 130/3, obr. 2034			
SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA I POMIARU ENERGII				Rys. 3